PONY [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

PONY [illegible]

[illegible] .com

检 测 结 果

No. IOBFXLKF85373955 第 1页，共 2页

委托单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受测单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受测地址	仙桃市干河办事处郑仁口村四组		
样品类别	炉渣	样品状态	固体
采样日期	2020-07-29	检测日期	2020-07-29~2020-08-04
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
样品来源	采样		
检测项目	热灼减率		
检测方法	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019		
所用主要仪器	电子分析天平、电热鼓风干燥箱、箱式电炉		
	1、该报告中检测方法由委托单位		
	签发日期	2020年08月11日	

样品编号及名称	检测项目	限值	检测结果
F85373955 2号炉炉渣	热灼减率，%	≤5	2.7

——以下空白——