XJJC
迅捷检测

检 测 报 告

迅捷检字[2024]X1129号

[illegible]

（加盖检验检测专用章）

说 明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及CMA章无效，无签发人签字无效。

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

[illegible]

再做留样。

11.[illegible]

[illegible]的要求。

12.如果项目右上角标注"*"，表示该项目为本公司分包项目。

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市长埫口镇[illegible]工业园创新路 1 号

[illegible]

检测报告

2、项目所在地：仙桃市循环经济产业园

3、委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

[illegible]

检测4次

[illegible]

二、检测结果

检测点位	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	限值	结论
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
★雨水排放口	化学需氧量	mg/L	37	37	37	36	60	合格
	氨氮	mg/L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

[illegible] 结果符合要求。

4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程均按《污水监测技术 [illegible]

5、检测过程根据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）采用空 [illegible]

氨氮	合格	合格	合格

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本次项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表6。

表6 检测项目分 [illegible]

	氨氮	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.025mg/L

附图1 监测点位示意图

★雨水排放口

报告结束

编制：　　　　审核：　　　　签发：

日期：[illegible]　　日期：[illegible]　　日期：[illegible]