231600100313
有效期2029年6月4日

项目名称：2025年12月自行监测（炉渣）

委托单位：泌阳县吉和新能源电力有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025年12月16日

检测报告说明

1. 本报告无本公司的检验检测专用章、骑缝章及CMA章章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 报告涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 本报告凡经涂改、

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托，我公司对泌阳县丰和新能源电力有限公司渣池炉渣进行采样检测。

2 检测内容

检测内容见表1。

表1 检测内容一览表

采样点位	检测项目	检测频次
渣池	热灼减率	1次/天，1天

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表2。

表2 检测分析方法一览表

检测因子	方法标准	使用仪器及编号	检出限
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	电子天平 FA1204 201302050	0.2%

4 检测质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程质

并持有合格证书。

4.3 测量仪器和标准仪器应定期检定合格，并在有效使用期内使用，检测

符合相关要求，检测报告内容和信息量符合编写要求。

5 检测概况

12 月 4 日进行现场采样，12 月 5 日实验室完成检测工作。

6 检测分析结果

检测分析结果见表 3。

表 3 检测结果

样品信息 样品名称 检测项目	LZ-1204005-1 炉渣	标准限值
热灼减率（%）	1.3	≤3

备注：热灼减率执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB 18485-2014（表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标）。

7 采样及分析人员

李春辉、杨博辉、王振芳

编制人：杨恩暖　　审核人：韩娟

签发人：李世杰　　日　期：2025 年 12 月 16 日

河南黄淮检测科技有限公司

附件：现场采样照片

